

采购需求

一、注意事项

1.1 供应商中标后直至验收止，未经采购人同意，中标供应商不得以任何形式和理由转包或者分包；如出现上述情形，采购人向政府采购监督部门提出申请并经批准后，可取消其中标资格，并与其立即解除合同，由此引起的经济损失全部由中标供应商承担。

1.2 本项目需落实的政府采购政策包括：

1.2.1 中小微型企业扶持；

1.2.2 监狱企业扶持；

1.2.3 残疾人就业扶持；

1.2.4 节能、环保产品。

二、技术规格、数量、服务标准等要求

2.1 验收服务要求和标准：见招标文件第六章“拟签订的合同草案”。

2.2 交付/实施时间和地点：见招标文件第六章“拟签订的合同草案”。

2.3 采购资金的支付方式、时间、条件：见招标文件第六章“拟签订的合同草案”。

2.4 以下内容为实质性要求和条件，供应商必须对其作出实质性响应，否则其投标无效：

(1) 招标文件中带★标注的条款；

(2) 第六章“拟签订的合同文本合同专用条款”中采购人的权利、供应商的责任和义务及商务条件（包括：交付/实施时间、地点和方式、采购资金的支付方式、时间和条件、质量保证期等）；

(3) 招标文件中其他明确要求供应商响应，否则其投标无效的条款。

2.5 非单一产品采购项目（包），带“●”标注的产品为采购人确定的项目（包）核心产品。

2.6 除招标文件允许进口产品参加采购活动外，供应商不得提供直接进口或者委托进口产品（包

括已进入中国境内的进口产品），否则其响应无效。

第三包：

(1) 采购清单

		A 区人防电站		
	名称	型号	单位	数量
供货及安装	搪瓷钢板储油箱	HTY9-12 4120*1920*1920	座	2
	防爆油泵	KCB55	个	2
	磁翻板液位计	H=1800	根	2
	粗油过滤器	DN50	个	1

	进油过滤器	DN50		2
	日用油箱	V-0.7	个	2
	●隔油器	WF-K1100	套	17
中标人仅安装服务部分	磁翻板液位计	H=1800	根	2
	磁翻板液位计	H=800	根	2
	内外爬梯	H=1800	套	2
	防爆油接头	DN50	个	1
	出油过滤器	DN50	个	2
	进油过滤器	DN50		2
	日用油箱	V-0.7	个	2
	防火透气帽	DN50	个	4
	油用闸阀	DN50	个	11
	油用球阀	DN50	个	2
	镀锌管	DN50	个	50
	法兰	DN50	个	26
	弯头	DN50	个	16
	三通	DN50	个	6
	不锈钢软连接	DN50	根	4
	油用止回阀	DN50	个	4
	透气阀	DN50	个	2
	压力表	4KG	套	4
	螺丝		套	150
		隔油器	WF-K1100	套

		B 区人防电站		
	名称	型号	单位	数量
供货及安装	搪瓷钢板储油箱	HTY8-10 3320*2120*1920	座	2
	防爆油泵	KCB55	个	2
	粗油过滤器	DN50	个	1
	进油过滤器	DN50		2
	日用油箱	V-0.5	个	2
	隔油器	WF-K1100	套	17
中标人仅安装服务部分	磁翻板液位计	H=1800	根	2
	磁翻板液位计	H=800	根	2
	内外爬梯	H=1800	套	2
	防爆油接头	DN50	个	1
	出油过滤器	DN50	个	2
	防火透气帽	DN50	个	4
	油用闸阀	DN50	个	11
	油用球阀	DN50	个	2
	镀锌管	DN50	个	50

法兰	DN50	个	26
弯头	DN50	个	16
三通	DN50	个	6
不锈钢软连接	DN50	根	4
油用止回阀	DN50	个	4
透气阀	DN50	个	2
压力表	4KG	套	4
螺丝		套	150

★（1）投标人需提供第三方检验中心开具的搪瓷钢板油箱的检测报告，报告中需对油箱的耐油渗透性做单独的检测项，并提供检测结果（开标时提供检测报告复印件并加盖投标人的公章）；

★（2）投标人须具有机电安装总承包三级及三级以上资质（开标时提供资质证书原件或复印件加盖投标人公章）。