

第一包：采购明细

序号	名称	单位	参数	数量
1	落地空调	台	定频 能效比： 3.05 能效等级： 3级 额定制冷量(W)： 12000 额定制热量(W)： 12500 额定制冷功率(W)： 3930 额定制热功率(W)： 3800 电辅热(W)： 3500	8
2	壁挂空调	台	变频/定频： 定频 能效比： 3.28 能效等级： 3级 适用面积(m2)： 16—24 额定制冷量(W)： 3500 额定制热量(W)： 3850 额定制冷功率(W)： 1068 额定制热功率(W)： 1120 电辅热(W)： 1000 循环风量(m3/h)： 630	15
3	挂式空调	台	变频/定频： 定频 能效比： 3.28 能效等级： 3级 适用面积(m2)： 16—24 额定制冷量(W)： 3500 额定制热量(W)： 3850 额定制冷功率(W)： 1068 额定制热功率(W)： 1120 电辅热(W)： 1000 循环风量(m3/h)： 631	10
4	落地式空调	台	能效比 3.08 ，能效等级： 三级能效， 制冷量7200W ， 制冷功率2340W ， 制热量7800W ， 制热功率2350W ， 室内机噪音 36-42dB 室外机噪音 ≤56dB，	2

5	中药房挂式 空调	台	变频/定频： 定频 能效比： 3.28 能效等级： 3级 适用面积(m2)： 16—24 额定制冷量(W)： 3500 额定制热量(W)： 3850 额定制冷功率(W)： 1068 额定制热功率(W)： 1120 电辅热(W)： 1000 循环风量(m3/h)： 632	1
---	-------------	---	--	---

### 3.1 交货期

合同签订后 30 日内交货，并按照采购方施工进度要求进行施工安装。

### 3.2 交货地点

采购方指定地点

### 3.3 付款方式

设备施工安装完成并通过验收后付至合同价款的 90%；剩余 10%做为质保金，待质保期后所有产品无质量问题一次性无息付清。

### 3.4 验收

3.4.1 货物运抵现场后，采购人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与招标文件、投标文件、合同不符，采购人有权根据检验结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。

★3.4.2 本项目为交钥匙工程，货物由中标人负责安装，与货物安装有关的辅助材料均由中标人提供；中标人必须提供中标品牌生产厂家原厂安装服务，由中标品牌生产厂家或其指定安装机构（安装时须出具生产厂家委托协议原件）负责按期安装到位。

（开标时投标人须提供针对本条的承诺，格式自拟）

3.4.3 货物由中标人进行安装，完毕后，采购人应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。安装完毕 7 日后，证明货物以及安装质量无任何问题，由采购人组成的验收小组签署验收报告，作为付款凭据之一。

### 3.5 质量保证期

3.5.1 质保期：本项目所有产品自验收合格之日起质保三个供暖季（30 个月）。

3.5.2 质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标人应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果中标人在收到通知后 5 天内没有弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标人承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。

### 3.6 售后服务

3.6.1 中标人应提供及时周到的售后服务，应保证每季度至少一次上门回访、检修。

3.6.2 中标人在接采购人通知 1 小时做出响应，2 小时内到达现场，24 小时内维修完毕，不能在规定时间内修好的要免费提供备品（机）备件。

3.6.3 中标人免费为采购人提供中文操作手册并培训操作人员，其中包括讲解产品的结构以及原理、产品的使用以及维护保养，直至操作人员能够独立的操作使

用。

注：上述要求以及标注中：

带“★”条款为实质性条款，投标人必须按照招标文件的要求做出实质性响应。

带“▲”标注的产品为政府强制采购节能产品。

带“※”标注的产品为投标人开标时需提供的样品，中标后投标人送至采购人指定地点封存。投标人提交的样品与投标文件不一致的，由投标人承担相关法律责任。

带“●”标注的产品为核心产品，系指在非单一产品采购项目中，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定的产品。