

鳌山卫街道瓶装液化石油气居民用户更 换金属包覆软管及调压器项目

政府采购项目采购需求

采购单位：青岛市即墨区鳌山卫街道办事处

采购代理机构：青岛泽明成建设咨询有限公司

编制时间：2025年01月13日

一、项目概况及预算情况

1. 项目名称：鳌山卫街道瓶装液化石油气居民用户更换金属包覆软管及调压器项目

2. 采购预算：83.2 万元。其中第一包采购预算为 41.6 万元，第二包采购预算为 41.6 万元。本项目为预采购，可能因意外情况终止或变更，供应商须承担相应风险。

二、采购需求

1. 第一包

1.1 项目实施背景

为深入贯彻落实国家、省、市城镇燃气安全专项治理工作要求，彻底解决瓶装液化石油气居民用户燃气橡胶软管老化、调压器不符合国家标准等安全问题隐患，保障群众用气安全。

1.2 采购明细详细内容附件：

序号	名称	规格参数	单位	数量	最高限价
1	金属包覆软管	1. 选择符合《燃气用具连接用金属包覆软管》（GB44017-2024）标准要求的金属包覆软管，连接软管被覆层上应有明显清晰、不易涂改的制造商名称、商标、型号、标准号、产品名称、生产批号（含日期）或生产日期等信息。	套	1	26 元/根
2	液化石油气调压器	1. 选择符合《瓶装液化石油气调压器》（GB35844-2018）标准要求的不可调节的家用调压器，出气口应设置过流切断安全装置，调压器壳体以不易磨灭的形式标有标志或铭牌，内容包括制造厂名称、商标、型号、生产许可证编号、生产日期、使用年限及燃气流动方向等。	套	1	26 元/个

1.3 其他要求

（1）安装人员与燃气用户共同验收连接气密性并确认检测结果，详细填写工作记录表格。要向用户明确本次安装的金属包覆软管、调压器属于用户设施，由用户负责日常维护管理。要采取电话回访、入户检查等方式，按照不少于 5% 的比例进行核查。

(2) 中标人须为用户张贴安全用气提示贴，严禁强制推销产品，严禁乱列名目收费。

(3) 采购人为完成本项目交代的其它工作。

2. 第二包

2.1 项目实施背景

为深入贯彻落实国家、省、市城镇燃气安全专项治理工作要求，彻底解决瓶装液化石油气居民用户燃气橡胶软管老化、调压器不符合国家标准等安全问题隐患，保障群众用气安全。

2.2 采购明细详细内容附件：

序号	名称	规格参数	单位	数量	最高限价
1	金属包覆软管	1. 选择符合《燃气用具连接用金属包覆软管》（GB44017-2024）标准要求的金属包覆软管，连接软管被覆层上应有明显清晰、不易涂改的制造商名称、商标、型号、标准号、产品名称、生产批号（含日期）或生产日期等信息。	套	1	26 元/根
2	液化石油气调压器	1. 选择符合《瓶装液化石油气调压器》（GB35844-2018）标准要求的不可调节的家用调压器，出气口应设置过流切断安全装置，调压器壳体以不易磨灭的形式标有标志或铭牌，内容包括制造厂名称、商标、型号、生产许可证编号、生产日期、使用年限及燃气流动方向等。	套	1	26 元/个

2.3 其他要求

(1) 安装人员与燃气用户共同验收连接气密性并确认检测结果，详细填写工作记录表格。要向用户明确本次安装的金属包覆软管、调压器属于用户设施，由用户负责日常维护管理。要采取电话回访、入户检查等方式，按照不少于 5% 的比例进行核查。

(2) 中标人须为用户张贴安全用气提示贴，严禁强制推销产品，严禁乱列名目收费。

(3) 采购人为完成本项目交代的其它工作。

三、政府采购相关政策

1. 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），对小

型和微型企业产品的价格给予 10%的扣除；

2. 《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）；

3. 《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141 号；

4. 其他政府采购制度办法。

四、论证意见

无

五、公示时间

本项目采购需求公示期限为 3 日历天。

六、项目联系方式

采 购 人：青岛市即墨区鳌山卫街道办事处

地 址：青岛市即墨区鳌山卫街道办事处莱青路 17 号

联系电话：0532-86512671

代理机构：青岛泽明成建设咨询有限公司

地 址：山东省青岛市即墨区明达路 96 号 1 号楼 10 层

电子信箱：qdzemingcheng@163.com

联 系 人：刘璐

电 话：15963270076